

**Перечень работ по техническому обслуживанию  
внутридомового газового оборудования  
в многоквартирном доме.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>
<b>1</b>	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр).
<b>2</b>	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр).
<b>3</b>	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
<b>4</b>	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр).
<b>5</b>	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).
<b>6</b>	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на газопроводе.
<b>7</b>	Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома.
<b>8</b>	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, её наладка и регулировка.
<b>9</b>	Регулировка процесса сжигания газа на бытовом газоиспользующем оборудовании, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, на всех режимах работы.
<b>10</b>	Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом в местах, где расположено бытовое газоиспользующее оборудование, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома.